


STAGE

* 舞台上,仮設花道,客席に機材配置の際は客席通路を1m以上確保の上転倒防止対策にご協力ください

4F FR室



予備: 1kwPC+エバーマックス(スタンド付)

DMX/Out
2Port


客電仕様

手動/自動/記憶(DMX制御)切替可能
手動フェーダー対応回路: ①プロセ/②前
③~⑤中/⑥~⑧2F/⑨~⑫1F奥(軒下)
* 非常誘導灯連動・・・客入れ時下限=70%

下上フロント仕様(各2室同様)

調光回路: 容量30A×各6Cir/コネクタ20AC×各2
+ 容量20A×各4Cir(各①は直/調切替可能)
常設機材: 1kwPC×12+1, エバーマックス×1
* 客席投射用小窓あり(1~2台のみ)


4F FR室



予備: 1kwPC+エバーマックス(スタンド付)

DMX/Out
2Port

3F FR室



予備: 1kwPC+エバーマックス(スタンド付)

DMX/Out
2Port

客席仕様


客席卓指定席: 1~3列17~24(椅子撤去可能)
* 電源:30AC×2口(音響電源)のみ
* DMX/In無し 壁際以外ケーブルの縦走り禁止
大臣柱まで約40m,上手分電盤まで約60m
⇒ 舞台上各DMX/Outの逆送り対応可能
客席調光回路: 30A/60A×6Cir
(上客①,2F客③は直/調切替可能)

センターピン仕様(下上2室)

2kwピン×各2配置
下手溜階段より

* ご使用の際は調光室にて台帳にご記入願います

3F FR室



予備: 1kwPC+エバーマックス(スタンド付)

DMX/Out
2Port

2F 音響室

2F 調光室

CL常回路

8台 5色

A: ③⑦⑫⑫(下段外)
B: ⑤⑨⑫⑫(下段内)
C: ④⑧⑫⑫(上段外)
D: ⑥⑩⑫⑫(上段内)
E: ①②⑫⑫(上下段外)

シーリングライト仕様

調光回路: 容量30A×28Cir/コネクタ20AC×各2口
+ 容量20A×3Cir/コネクタ20AC×各2口(うち1口直/調切替)
常設機材: 1.5kwPC×40, Par1M×4, エバーマックス×2, 1.5kwPC(G球)×2

