

## 客席仕様

客席卓指定席：5～7列23～30(座席撤去可能)

- \* 電源：音響卓電源30AC×2口のみ
- \* DMX無し、壁際以外ケーブルの縦走り禁止

上手分電盤まで約60m 大臣柱まで約70m  
⇒各DMX/Outの逆送り対応可能

1階客席調光回路：30A/60A×計7Cir  
2階客席調光回路：60A×3Cir  
(客②、2F客は直/調切替可能)

  

- \* 舞台上、花道、客席に機材配置の際は客席通路を1m以上確保の上、転倒防止対策にご協力ください
- \* 舞台上下防火扉を跨いで配線される場合、  
日毎に作業終了後緑切りをお願いしております

\* 舞台上上下下防火扉を跨いで配線される場合、  
日毎に作業終了後縁切りをお願いしております

